

# PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen  
in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Eichendienelement mit Oberflächeneinpflege**

**Bezeichnung:** Glimtrex Hartwachs-Öl mit Härter (MV 20:1)

**Abmessungen:** 500 x 148 x 17 [mm] (Dielenformat, variabel)

**Farbe:** Eiche - hell

**Oberfläche:** unprofiliert, eben,

**Einpflege:** Glimtrex Hartwachs-Öl mit Härter im MV 20:1

**Oberflächenbearbeitung:**

1. Vorschleif Korn 80
2. Hartwachs-Öl (40 g/m<sup>2</sup>) gerollt
3. Zwischentrocknung
4. Schleif Korn 100 (leicht geköpft, nicht ausgeschliffen)
5. Hartwachs-Öl (30 g/m<sup>2</sup>) gerollt

**Hersteller / Lieferer:** Glimtrex GmbH  
Wöste 52  
48291 Telgte

**Auftraggeber:** Glimtrex GmbH  
Wöste 52  
48291 Telgte

**Auftrag vom:** 03.03.2011

**Zeugnisnummer:** 53561101.001

**Probenahme:** Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut  
(geprüft unter der Auftrags-Nr. 5109/11/05)

**Prüfgrundlage:** DIN 51130 (Ausgabe 10/2010)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden  
Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,  
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

**Prüfergebnis:** **Mittlerer Gesamttaktzeptanzwinkel** **11,8°**  
(bezogen auf die durch die Prüfkörpervorbereitung vorgesehene  
Prüfrichtung senkrecht zur Holz-/Dielenmaserung)

**Flächenbezogenes Mindestvolumen  
des Verdrängerungsraums** **nicht geprüft**

**Bewertung:** Klasse der Rutschhemmung = **R 10**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE  
Der Geschäftsführer



Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 25.07.2011  
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster  
identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsda-  
tum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

- Institut für Wand- und Bodenbeläge -

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Teletax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

